

令和8年度

原水	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	基準値
採取日		R8.4.13	R8.5.14	R8.6.11	R8.7.9												
時間		13:48	13:45	13:52	13:43												
水温	℃	18.0	19.3	19.4	21.2												
水位	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
電気伝導度	mS/m	130	110	130	140									140	110	127.5	
過マンガン酸消費量	mg/L	12	11	14	15									15	11	13.0	
塩化物イオン	mg/L	140	230	200	190									230	140	190.0	
Cd	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
t-CN	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND
Pb	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	0.005	<0.005	-	0.01
Cr+6	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05
As	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
t-Hg	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.001
Ar-Hg	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND
PCB	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND
シクロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02
四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002
1,2シクロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.004
1,1シクロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
シス1,2シクロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04
1,1,1トリクロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
1,1,2トリクロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.006
トリクロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
テトラクロレチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
1,3シクロプロペン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002
チウラム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.006
シマジン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003
チオベンカルブ	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02
ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
セレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
フッ素	mg/L	0.2	0.1	0.2	0.2									0.2	0.1	0.2	0.8
ホウ素	mg/L	0.5	0.3	0.4	0.5									0.5	0.3	0.4	1

令和8年度

No1井戸

	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	基準値
採取日		R8.4.13	R8.5.14	R8.6.11	R8.7.9												
時間		13:24	13:35	13:34	13:30												
水温	℃	16.5	19.6	19.3	19.4												
水位	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
電気伝導度	mS/m	28	36	36	34									36	28	33.5	
過マンガン酸消費量	mg/L	33	30	35	34									35	30	33.0	
塩化物イオン	mg/L	7.1	7.0	6.9	6.6									7.1	6.6	6.9	
Cd(カドミウム)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.003
t-CN(全シアン)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				ND
Pb(鉛)	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005									<0.005	<0.005		0.01
Cr+6(六価クロム)	mg/L	-	-	-	-												0.05
As(砒素)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.01
t-Hg(総水銀)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.0005
Ar-Hg(アルキル水銀)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				ND
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				ND
シクロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.02
四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.002
1,2シクロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.004
1,1,1シクロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.1
1,2シクロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.04
1,1,1トリクロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				1
1,1,2トリクロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.006
トリクロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.01
テトラクロレチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.01
1,3シクロプロペン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.002
チウラム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.006
シマジン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.003
チオベンカルブ	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.02
ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.01
セレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.01
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
フッ素	mg/L	0.19	0.22	0.2	0.2									0.22	0.19	0.20	-
ホウ素	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1		-
1,4ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.05
クロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.002

令和8年度

No3井戸

	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	基準値
採取日		R8.4.13	R8.5.14	R8.6.11	R8.7.9												
時間		13:12	13:20	13:20	13:20												
水温	℃	17.4	19.2	19.6	18.9												
水位	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
電気伝導度	mS/m	52	54	57	54									57	52	54.3	
過マンガン酸消費量	mg/L	8.2	9.4	10.0	9.0									10	8.2	9.2	
塩化物イオン	mg/L	99	100	99	96									100	96	98.5	
Cd	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.003
t-CN(全シアン)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				ND
Pb(鉛)	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005									<0.005	<0.005		0.01
Cr+6(六価クロム)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.05
As(砒素)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.01
t-Hg(総水銀)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.0005
Ar-Hg(アルキル水銀)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				ND
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				ND
シクロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.02
四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.002
1,2シクロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.004
1,1,1シクロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.1
1,2シクロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.04
1,1,1トリクロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				1
1,1,2トリクロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.006
トリクロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.01
テトラクロレチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.01
1,3シクロプロペン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.002
チウラム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.006
シマジン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.003
チオベンカルブ	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.02
ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.01
セレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.01
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
フッ素	mg/L	0.14	0.15	0.14	0.15									0.15	0.14	0.15	-
ホウ素	mg/L	0.2	0.2	0.2	0.2									0.2	0.2	0.20	-
1,4ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.05
クロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.002

令和8年度

No4(濾水シート)

	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	基準値
採取日		R8.4.13	R8.5.14	R8.6.11	R8.7.9												
時間		13:40	13:43	13:45	13:40												
水温	℃	18.4	20.1	19.8	19.3												
水位	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
電気伝導度	mS/m	40	46	43	42									46	40	42.8	
過マンガン酸消費量	mg/L	9.2	10	9.7	9.5									10	9.2	9.6	
塩化物イオン	mg/L	26	30	28	29									30	26	28.3	
Cd(カドミウム)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.003
t-CN(全シアン)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				ND
Pb(鉛)	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005									<0.005	<0.005		0.01
Cr+6(六価クロム)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.05
As(砒素)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.01
t-Hg(総水銀)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.0005
Ar-Hg(アルキル水銀)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				ND
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				ND
シクロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.02
四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.002
1,2シクロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.004
1,1,1シクロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.1
1,2シクロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.04
1,1,1トリクロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				1
1,1,2トリクロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.006
トリクロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.01
テトラクロレチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.01
1,3シクロプロペン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.002
チウラム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.006
シマジン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.003
チオベンカルブ	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.02
ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.01
セレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.01
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
フッ素	mg/L	0.43	0.42	0.41	0.41									0.43	0.41	0.42	-
ホウ素	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1		-
1,4ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.05
クロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0.002

放流水

平成28年度		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値	基準値
放流水	単位																
採取日		R8.4.13	R8.5.14	R8.6.11	R8.7.9												
時間		13:52	13:54	13:56	13:46												
水温		17.9	21.2	23.4	23.8												
pH		7.6	7.6	7.7	7.7									7.7	7.6	7.7	5.8-8.6
BOD(生物化学的酸素要求量)	mg/L	2.9	<0.5	2.6	<0.5									2.9	<0.5		60
COD(化学的酸素要求量)	mg/L	5.5	2.8	3.9	4.7									5.5	2.8	4.2	90
SS(浮遊物質質量)	mg/L	3	1	2	4									4	1	3	60
鉱物油類	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
動植物油脂類	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
フェノール類	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
銅	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
亜鉛	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
溶解性鉄	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
溶解性マンガン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
t-Cr(全クロム)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
大腸菌数	CFU/ml	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3000
リン含有量	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16(8)
Gd(カドミウム)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03
t-CN(シアン化合物)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Pb(鉛)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
Cr+6(六価クロム)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5
As(砒素)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
t-Hg(総水銀)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.005
Ar-Hg(アルキル水銀化合物)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ND
有機リン化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
PCB(ポリ塩化ビフェニル)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003
ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06
トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
テトラクロロレチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02
チウラム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06
シマジン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03
チオベンカルブ	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
セレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
窒素含有量	mg/L	11	5.3	5.5	7.3									11	5.3	7.3	120(60)
アンモニア性窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.1
フッ素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
ホウ素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5