

## PFOS 及び PFOA の検査結果

ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)

※暫定目標値：50ng/L 以下（PFOS 及び PFOA の合計値）

### （1）知立浄水場系統（原水）

		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
地下水	第3水源	—	—	5未満	5未満
	第10水源	—	—	5未満	5未満
	第11水源	—	—	5未満	5未満
	第12水源	—	—	5未満	5未満
	第13水源	—	—	5未満	5未満

※単位はすべて ng/L  
1ng/L=0.000001mg/L

### （2）県水系統

		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
浄水	尾張東部 浄水場	5未満	5未満	5未満	5未満
	豊田 浄水場	5未満	5未満	5未満	5未満

※単位はすべて ng/L  
1ng/L=0.000001mg/L